

FD.271.2.2018

Wąsewo, dnia 11.05.2018r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w miejscowości Wąsewo

Działając na podstawie art. 38 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Wąsewo informuje, iż otrzymała zapytanie dotyczące postępowania przetargowego na realizację zadania **Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w miejscowości Wąsewo**

Zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następującego zapisu:

Pyt. 1 W opisie części technologicznej projektu widnieje zapis:

„Wymagane jest, aby filtry posiadały Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej”

Zaznaczamy, że na terenie Polski obowiązuje atest Polskiego Zakładu Higieny. Rekomendacja instytutu Techniki Budowlanej w przypadku filtrów nie jest wymagana. Opis przedmiotu zamówienia utrudnia uczciwą konkurencję, prowadzi do uprzywilejowania produktu wytwarzanego przez określonego producenta, co w konsekwencji eliminuje możliwość zaferowania produktu innego producenta. Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Zamawiający nie wykreśli powyższego zapisu.

Jednocześnie wyjaśniam, że Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm. Na filtry ciśnieniowe do wody brak takich norm, zatem Zamawiający ma prawo wymagać Rekomendacji Technicznej ITB, o ile wymóg ten jest zapisany w SIWZ (art. 38, pkt.1,2,3,4 ustawa Prawo zamówień Publicznych). Warunek ten został przez Zamawiającego spełniony.

Wyjaśniam, iż kilku producentów w Polsce posiada RTB na filtry, a uzyskanie takiej rekomendacji jest możliwe w Polsce.

WÓJF
Rafał Kowalczyk