







INSTALACJA GAZOWA ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZOWEJ




OZNACZENIA:

-  **MANOMETR Z KURKIEM DO GAZU**
-  **KUREK KULOWY**
-  **FILTR SIATKOWY**
-  **PRZEWODY GAZOWE**
- STAL OCYNK POŁĄCZENIA**
- ZAPRASOWYWANE PROMIENIOWO NA ZŁĄCZKACH**
-  **- NUMER POMIESZCZENIA**

PARAMETRY GAZU:

- GAZ ZIEMNY GZ50
CIŚNIENIE NOMINALNE – 2,0 kPa
ZAPOTRZEBOWANIE GAZU:
KOTŁOWNIA – 2,79 Nm³/h
CAŁKOWITE MASYMALNE GODZINOWE
ZAPOTRZEBOWANIE GAZU q_g=2,79 Nm³/h

 GMINA WĄSEWO e-mail: gminad@o2.pl	Biuro Organizacji GraficAd Piotr Mroz tel. 506-760-344 e-mail: gminad@o2.pl	Inwestor: Gmina Biblioteka Publiczna ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo
	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie	
Ciepłota		
Data: 2014		
Dzieńka nr 5-44/1, obręb Wąsewo, gmina Wąsewo		
Inne nazwisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
Projektant nr. uprawnień mgr inż. Grzegorz Belanek	inż. Marcin Kopce	PDPIS
Wykonawca nr. uprawnień mgr inż. Grzegorz Belanek	WAM/0038/POOS/18	MAZ/0055/POOS/12
Nazwa Wykonawcy	Wykonawca nr.	
INSTALACJA GAZOWA ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZOWEJ		
Rodzaj	Rodzaj budowlany	Data
SANITARIUM	PROJEKTOWANY	09.2019
Status	C-04	
Uzasadnienie: Niniejsza deklaracja nr. 2424 z dnia 14.04.2019 r. ma na celu powiadomienie o rozpoczęciu realizacji prac w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • budowy i eksploatacji, modernizacji i remontu obiektów budowlanych • budowy i eksploatacji, modernizacji i remontu obiektów budowlanych • budowy i eksploatacji, modernizacji i remontu obiektów budowlanych 		