

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN-92/B01706 - raport uproszczony

Dane	Wartość	Jednostka
Rodzaj budynku (obiektu):		
Budynek biurowy lub administracyjny		
Rodzaj punktu czerpalnego:		
Zawór czerpalny bez perlatora DN 15		
Liczba	3	sztuka
Normatywny wpływ wody zimnej lub ciepłej	0,300	dm3/s
Rodzaj punktu czerpalnego:		
Bateria czerpalna dla zlewozmywaków DN 15		
Liczba	2	sztuka
Normatywny wpływ wody zimnej	0,070	dm3/s
Normatywny wpływ wody ciepłej	0,070	dm3/s
Rodzaj punktu czerpalnego:		
Bateria czerpalna dla umywalek DN 15		
Liczba	3	sztuka
Normatywny wpływ wody zimnej	0,070	dm3/s
Normatywny wpływ wody ciepłej	0,070	dm3/s
Rodzaj punktu czerpalnego:		
Płuczka zbiornikowa DN 15		
Liczba	3	sztuka
Normatywny wpływ wody zimnej lub ciepłej	0,130	dm3/s

Wyniki	Wartość	Jednostka
Suma normatywów wpływu wody	1,990	dm3/s
Przepływ obliczeniowy	0,790	dm3/s