

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego wg PN-EN 12056-2 - raport uproszczony

Dane	Wartość	Jednostka
Rodzaj obiektu (budynku)	Biurowy	
System instalacji kanalizacyjnej	System III	
Rodzaje punktów czerpalnych:		
Umywalka		
Ilość	3	sztuka
Odływ jednostkowy	0,30	dm3/s
Zlew kuchenny		
Ilość	2	sztuka
Odływ jednostkowy	1,30	dm3/s
Ustęp splukiwany ze zbiornikiem 6 l		
Ilość	3	sztuka
Odływ jednostkowy	1,70	dm3/s
Wpust podłogowy DN 50		
Ilość	1	sztuka
Odływ jednostkowy	0,80	dm3/s

Wyniki	Wartość	Jedostka
Suma odpływów jednostkowych	9,40	dm3/s
Współczynnik częstości	0,50	
Natężenie przepływu ścieków sanitarnych	1,53	dm3/s