

Wąsewo, dnia 19.02.2019r.

FD.271.3.2019

Uczestnicy postępowania

dotyczy: „**Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi**”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina Wąsewo informuje, że otrzymał zapytanie dotyczące postępowania przetargowego na realizację zadania pn. **Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi**

Pytanie1. Czy ta istniejąca oczyszczalnia ścieków jest czynna, jeśli tak to proszę o odpowiedź w jaki sposób projektant lub inwestor przewidział odbiór i zabezpieczenie ścieków z istniejącej kanalizacji na czas rozbiórki budynku oczyszczalni, budowy nowej oczyszczalni oraz budowy nowej sieci kanalizacyjnej, gdzie są odcinki starej kanalizacji, które kolidują z nowo budowaną siecią kanalizacyjną (stara kanalizacja do rozbiórki)?

Istniejąca oczyszczalnia ścieków jest nieczynna. Ścieki odbierane są taborem asenizacyjnym i przewożone 2 razy w tygodniu do oczyszczalni ścieków do Wąsewa.

W Ó J T
Rafał Kowalczyk