

Wąsewo, dnia 12.02.2019r.

FD.271.2.2019

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wąsewo

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina Wąsewo informuje, że otrzymał zapytanie dotyczące postępowania przetargowego na realizację zadania pn. Rozbudowa Stacji Uzdatnia Wody w miejscowości Wąsewo

PYTANIE 1

Jakie kołnierze należy przyjąć do wyceny w obrębie wykonania instalacji technologicznej. Aluminiowe czy ze stali nierdzewnej? W przedmiarze prac wyszczególniono sposób łączenia za pomocą luźnych kołnierzy aluminiowych, taki materiał także dopuszczono w opisie technicznym projektu budowlanego.

Odpowiedź.

Do wyceny należy przyjąć kołnierze ze stali nierdzewnej.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania wyłącznie filtrów, które posiadają rekomendację ITB jak opisano na str. 15 projektu :”Wymagane jest aby filtry posiadały Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej”

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający wymaga zastosowania filtrów, które posiadają Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.


WÓJT
Rafał Kowalczyk